

## dnat設定

10.11.155.70	ポート 5001	→ 192.168.50.1	ポート 9094	PLC本体へ接続
10.11.155.70	ポート 80	→ 192.168.50.1	ポート 80	PLC Webサーバー
10.11.155.70	ポート **	→ 192.168.1.10	ポート 80	G3L Webサーバー
10.11.155.70	ポート 21	→ 192.168.50.1	ポート 21	PLC FTP

**10.55.155.70**

